


WŚiL.6341.1.0032.2012

**STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO WYKONUJĄCEGO ZADANIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. a i lit. f, art. 122 ust. 1 pkt 3 i art. 140 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 104 i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu Będzińskiego, działając z upoważnienia Starosty Będzińskiego

ORZEKAM

I. Zarząd Powiatu Będzińskiego otrzymuje pozwolenie wodnoprawne na wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej do rowu przydrożnego, zlokalizowanego wzdłuż drogi powiatowej nr 3204 - ulica Kościuszki w Górze Siewierskiej:

1. wylotu P1 zlokalizowanego w km 0+120 drogi, na działce o numerze geodezyjnym 243/1, obręb Góra Siewierska, o podstawowych parametrach technicznych:

- średnica: Ø 315 mm
- rzędna dna: 333,86 m n.p.m.
- współrzędne geograficzne : 50°23'49.07'' N; 19°3'55.23'' E
- wylot wykonany w żelbetowej obudowie

2. wylotu P2 zlokalizowanego w km 0+124 drogi, na działce o numerze geodezyjnym 243/1, obręb Góra Siewierska, o podstawowych parametrach technicznych: .

- średnica: Ø 315 mm
- rzędna dna: 333,86 m n.p.m.
- współrzędne geograficzne : 50°23'49.06'' N; 19°3'55.27'' E
- wylot wykonany w żelbetowej obudowie

3. wylotu P3 zlokalizowanego w km 0+343, na działce o numerze geodezyjnym 251/1, obręb Góra Siewierska, o podstawowych parametrach technicznych: .

- średnica: Ø 315 mm
- rzędna dna: 336,60 m n.p.m.
- współrzędne geograficzne : 50°23'50.91'' N; 19°4'6.15'' E
- wylot wykonany w żelbetowej obudowie

II. Pozwolenia udziela się przy zachowaniu następujących warunków:

1. Budowę urządzeń wodnych należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.
2. Właściciel urządzeń wodnych jest zobowiązany do ich utrzymywania w dobrym stanie technicznym.
3. Prace związane z realizacją inwestycji należy prowadzić z należytą starannością, a po ich zakończeniu otaczający teren uporządkować i doprowadzić do właściwego stanu technicznego

- III. Niniejsze pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

UZASADNIENIE

Decyzji udzielono po przeprowadzeniu postępowania wodnoprawnego. Informacja o wszczęciu postępowania podana została do publicznej wiadomości zgodnie z wymogami art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne. W dniach od 12.12.2012 r. do 19.12.2012 r. ogłoszenie o wszczęciu postępowania umieszczono na tablicy ogłoszeń w tut. Starostwie oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Będzinie. Informacja o wszczęciu postępowania została także wysłana do Urzędu Gminy Psary, w celu wywieszenia jej na tablicy informacyjnej.


Zarząd Powiatu Będzińskiego, zwrócił się do Starosty Będzińskiego z wnioskiem z dnia 12.11.2012 r., o udzielenie w ramach inwestycji związanej z budową chodnika wzdłuż ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie trzech wylotów kanalizacji deszczowej. Zgodnie z treścią art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne na wykonywanie urządzeń wodnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Urządzenia wodne zostały zdefiniowane w art. 9 ust. 1 pkt 19. Są to między innymi wyloty urządzeń kanalizacyjnych – pkt 19 lit. f. Przedłożona dokumentacja: „*Operat wodnoprawny na umieszczenie urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód deszczowych z terenu ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej do rowu chłonnego i istniejącego wylotu*” spełnia wymogi zapisu art. 132 ustawy Prawo wodne dotyczące zakresu merytorycznego operatu. Operat w części opisowej i graficznej został sporządzony na elektronicznym nośniku danych i załączony do wniosku. Zgodnie z art. 127 ust. 5 ustawy Prawo wodne termin obowiązywania decyzji nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych. Inwestor winien rozpocząć wykonywanie urządzenia wodnego w terminie trzech lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna. Nie rozpoczęcie prac w wymaganym terminie spowoduje wygaśnięcie udzielonego pozwolenia wodnoprawnego, na podstawie art. 135 pkt 3 ustawy Prawo wodne. Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE


Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, za pośrednictwem Starosty Będzińskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Zarząd Powiatu Będzińskiego
ul. Sączewskiego 6
42-500 Będzin
2. Kopia a/a



WŚiL.6341.2.0031.2012



DECYZJA

STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO WYKONLĄCEGO ZADANIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c, art. 31 ust. 5, art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1 i art. 140 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 104 i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu Będzińskiego, działając z upoważnienia Starosty Będzińskiego

ORZEKAM

I. Zarząd Powiatu Będzińskiego otrzymuje pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzanie do ziemi, za pośrednictwem rowu przydrożnego wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni drogi powiatowej nr 3204, będącą ulicą Kościuszki w Górze Siewierskiej, w ilości:

a) $Q_{\max} = 3,8 \text{ l/s}$.

1. Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane będą wylotem kanalizacyjnym P1 o średnicy $\varnothing 315$, zlokalizowanym w km 0+120 drogi, na działce o numerze geodezyjnym 243/1, obręb Góra Siewierska w gminie Psary.
2. Przed wprowadzaniem do odbiornika ścieki będą podczyszczane w separatorze o przepływie nominalnym 3 l/s i maksymalnym 30 l/s, wyposażonym w osadnik o pojemności czynnej 1 m^3 .
3. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą ze zlewni o powierzchni całkowitej $F = 0,04 \text{ ha}$.

b) $Q_{\max} = 6,5 \text{ l/s}$.

1. Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane będą wylotem kanalizacyjnym P2 o średnicy $\varnothing 315$, zlokalizowanym w km 0+124 drogi, na działce o numerze geodezyjnym 243/1, obręb Góra Siewierska w gminie Psary.
2. Przed wprowadzaniem do odbiornika ścieki będą podczyszczane w separatorze o przepływie nominalnym 3 l/s i maksymalnym 30 l/s, wyposażonym w osadnik o pojemności czynnej 1 m^3 .
3. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą ze zlewni o powierzchni całkowitej $F = 0,07 \text{ ha}$.

c) $Q_{\max} = 41,4 \text{ l/s}$.

1. Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane będą wylotem kanalizacyjnym P3 o średnicy $\varnothing 315$, zlokalizowanym w km 0+343 drogi, na działce o numerze geodezyjnym 251/1, obręb Góra Siewierska w gminie Psary.
2. Przed wprowadzaniem do odbiornika ścieki będą podczyszczane w osadniku o pojemności czynnej $1,5 \text{ m}^3$ i separatorze o przepływie nominalnym 15 l/s i maksymalnym 150 l/s .
3. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą ze zlewni o powierzchni całkowitej $F = 0,44 \text{ ha}$.

II. Pozwolenia udziela się przy zachowaniu następujących warunków:

1. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni wprowadzane do ziemi nie mogą zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.
2. Spełnienie warunku w zakresie normowanych wskaźników zanieczyszczeń należy oceniać na podstawie przeprowadzanych, co najmniej 2 razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających.
3. Unieszkodliwianie osadów należy prowadzić zgodnie z przepisami z zakresu gospodarki odpadami.
4. Właściciel wylotu kanalizacyjnego zobowiązany jest do jego prawidłowej eksploatacji oraz utrzymywania w należytym stanie technicznym skarp i dna rowu przydrożnego na całej jego długości.

III. Niniejsze pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

IV. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się na czas określony do dnia: **20.12.2022 r.**

UZASADNIENIE

Decyzji udzielono po przeprowadzeniu postępowania wodnoprawnego. Informacja o wszczęciu postępowania podana została do publicznej wiadomości zgodnie z wymogami art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne. W dniach od 12.12.2012 r. do 19.12.2012 r. ogłoszenie o wszczęciu postępowania umieszczono na tablicy ogłoszeń w tut. Starostwie oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Będzinie. Informacja o wszczęciu postępowania została także wysłana do Urzędu Gminy Psary, w celu wywieszenia jej na tablicy informacyjnej.

Zarządu Powiatu Będzińskiego, zwrócił się do Starosty Będzińskiego z wnioskiem z dnia 12.11.2012 r., o udzielenie w ramach inwestycji związanej z budową chodnika wzdłuż

ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód deszczowych lub roztopowych z powierzchni drogi i chodnika – ul. Kościuszki, do istniejącego rowu przydrożnego. W myśl art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c ustawy Prawo wodne wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów – są ściekami. Zgodnie z art. 37 pkt 2 ww. ustawy wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi jest szczególnym korzystaniem z wód, na które wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (art. 122 ust. 1 ustawy Prawo wodne). Dla planowanej inwestycji wydane zostało pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych – wylotów kanalizacyjnych, decyzją Starosty Będzińskiego z dnia 21.12.2012 r., znak WŚiL.6341.1.0032.2012. Przedłożona dokumentacja: „*Operat wodnoprawny na umieszczenie urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód deszczowych z terenu ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej do rowu chłonnego i istniejącego wylotu*” spełnia wymogi zapisu art. 132 ustawy Prawo wodne dotyczące zakresu merytorycznego operatu. Operat w części opisowej i graficznej został sporządzony na elektronicznym nośniku danych i załączony do wniosku.. Sposób i zakres prowadzenia oceny jakości ścieków wprowadzanych do odbiornika ustalono w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. „w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego” (Dz.U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984, z późn. zm.). Zgodnie z wnioskiem strony oraz zapisem art. 127 ust. 3 ustawy Prawo wodne decyzja została wydana na czas określony, tj. 10 lat. Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, za pośrednictwem Starosty Będzińskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Zarząd Powiatu Będzińskiego
ul. Sączewskiego 6
42-500 Będzin
2. Kopia a/a

