

- Legenda:

zakres opracowania

sieć kanalizacyjna

sieć wodociągowa

sieć gazowa

sieć energetyczna

sieć ciepłownicza

granice działek

numery działek ewidencyjnych

2168/129

PSV

użytki

10660 punkt osnowy geodezyjnej prawnie chroniony

Zabezpieczenia zbliżeń i skrzyżowań sieci oświetleniowej z:

1. TAURON Ciepło - rura stalowa fi 60 l=5m

2. ORANGE Polska - rura ochronna typu DVK50

3. TAURON Dystrybucja Polska - rura ochronna typu DVK50

4. ZIK Czeładź - rura ochronna typu DVK50

5. sieć oświetleniową układać w odległości min. 0,6m od sieci wod-kan.

5. Gaz - rura ochronną typu DVK50

6. sieć oświetleniową układać w odległości min. 0,6m od sieci gazowej

6. Przejścia przez drogę, wiadukty na posesję - rura ochronna typu SRS50

7. Słupów oświetleniowych z sieciami obcymi

7. Słupów oświetleniowych z sieciami obcymi

8. Kabeł oświetleniowy YAKXS 4x35mm2 ułożony na głębokości: 0,5m

8. Kabeł oświetleniowy YAKXS 4x35mm2 ułożony na głębokości: 0,5m

8. Kabeł oświetleniowy YAKXS 4x35mm2 ułożony na głębokości: 0,5m

9. Przy zbliżeniu <15m od sieci napowietrznej 110 kV projektuje się słupy przegubowe

LEGENDA:

- proj. obrzeże betonowe

- proj. krawężnik

- proj. pobocze

- proj. nawiechniczna ścieżki

- proj. nawiechniczna przebudowa chodnika

- proj. nawiechniczna chodnika

- proj. nawiechniczna jezdni - bitumiczna

- linia rozgraniczenia

Legenda:

- słup oświetleniowy proj.

- sieć elektroenergetyczna kablowa do 1 kV oświetleniowa typu YAKXS proj.

- stanowisko słupowe nN - przekładka

- sieć elektroenergetyczna napowietrzna do 1 kV przewód typu AsXSsn - przekładka

- sieć elektroenergetyczna napowietrzna do 1 kV przewód typu AsXSsn - istn.

- sieć elektroenergetyczna kablowa SN kabel typu XRUHAKXS - przekładka

- przyłącza wymiana

- kłantra

- sztyca

Investor:	Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Rogoźniku			Branża:	elektryczna
Adres:	ul. Węgróda 59, 42-582 Rogoźnik			Data:	lipiec 2016r
Objekt:	Przebudowa ciągu drogowego na odcinku Czeładź ul. Nowopogońska od ronda przy ul. Wiejskiej do ul. Grota Roweckiego na odcinku do skrzyżowania z DK86 etap I - w zakresie oświetlenia drogowego i przekładek sieci nN i SN			Nr projektu:	W100
Adres:	Biuro Usług Inwestycyjnych i Obrotu Nieruchomościami "AGORA" Władysław Oczkowicz ul. Dziekana 9d/40, 41-253 Czeładź			Skala:	1:500
Jednostka projektowa:	Projekt zagospodarowania terenu - lokalizacja urządzeń cz. III			Nr rysunku:	W100-A03
Przedmiot rysunku:	Inż. Jędrzej Włazło upr. bud. SLK/3276/POOE/10			Opracowanie:	PB-W
Projektował:	Inż. Jędrzej Włazło upr. bud. SLK/3276/POOE/10			Strona projektu:	32
Sprawił:	Inż. Jędrzej Włazło upr. bud. SLK/3276/POOE/10				
Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi. Powielanie, udostępnianie rysunku osobom trzecim oraz wprowadzanie zmian w treści możliwe jest jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody autorów opracowania.					