

Będzin, 07.04.2017 r.

ZP.I.4.2017

- Uczestnicy postępowania -

Dotyczy: zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej 4722 S – ul. Sienkiewicza w Będzinie – etap II”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w odpowiedzi na wnioszek Wykonawcy

• **z dnia 05.04.2017 r.:**

Pytanie 1: Prosimy o potwierdzenie grubości warstwy ścieralnej wynoszącej 6 cm (poz. 240).

Jeżeli grubość warstwy wynosi 6cm prosimy o zmianę krotności.

Odpowiedź 1: Grubość warstwy ścieralnej wynosi 6 cm. Krotność do R, M, S winna być 1,5

Pytanie 2: Prosimy o wyjaśnienie czy w poz. 380 należy uwzględnić kompletną nową studzienkę oraz określić jej orientacyjną głębokość?

Odpowiedź 2: Należy uwzględnić kompletne nowe studzienki ściekowe; orientacyjna głębokość wynosi 1,7 m.

Pytanie 3: Czy poz. 390, 400, 410 dotyczą studzienek z poz. 350?

Odpowiedź 3: Tak.

• **z dnia 07.04.2017 r.:**

Pytanie 1: Wykonawca wnosi o wskazanie rodzaju mieszank mineralno-asfaltowych, które należy użyć przy przebudowie ul. Sienkiewicza.

Odpowiedź 1: Należy użyć następujących rodzajów mieszank:

- warstwa ścieralna AC11S,
- warstwa wiążąca AC16W
- warstwa podbudowy AC16P

Pytanie 2: Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż jedynie materiał uzyskany z frezowania ma zostać przetransportowany na teren PZD Będzin, a reszta materiałów z rozbiórki zutylizowana.

Odpowiedź 2: Materiał uzyskany z frezowania oraz zdemontowane włazy i kratki ściekowe należy przetransportować na składowisko pełnomocnika Zamawiającego - Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku, ul. Węgroda 59. Pozostałe materiały z rozbiórki należy utylizować.

Kopia a/a



STAROSTA BĘDZIŃSKI

Arbadiusz Watoła