



**POLSKA**

**SPÓŁKA GAZOWNICTWA**

W Będzinie dnia 2018-05-07  
L. dz. 1682  
Podpis

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

**Gazownia w Będzinie**

ul. Sielecka 85a, 42-500 Będzin  
tel. 32 267 73 64, 32 267 78 93  
gazownia.bedzin@psgaz.pl

**Powiatowy Zarząd Dróg w  
Będzinie**

**z/s w Rogoźniku**

ul. Węgroda 59  
42-582 Rogoźnik

Wasz znak:

Miejscowość, 30.04.2018r

Nasz znak: PSG/ZA.0154.763.1600**47048**.2018

Dot.: „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 4714S – ulica Piłsudskiego w Będzinie z ul. Chmielewskiego i ul. Sierżanta Załogi.”

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie jak wyżej informujemy, iż w przedstawionym zakresie opracowania naniesiono kolorem czerwonym, pomarańczowym i żółtym przebieg istniejącej sieci gazowej:

**- średniego i niskiego ciśnienia (stal, PE), oraz planowaną rozbudowę sieci gazowej naniesiono linią przerywaną koloru różowego.**

Projektowany zakres inwestycji, opiniujemy **pozytywnie** z uwagami:

Przy pracach projektowych w obrębie w/w sieci gazowej należy uwzględnić następujące odległości:

- **poziome** zgodnie z: Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013r. poz. 640 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, załącznik nr 2/tabela 1, 2 i 3.
- **pionowe** zgodnie Polską Normą 91/M – 34 501.

Informujemy, że szerokość **strefy kontrolowanej** dla istniejącego gazociągu średniego i niskiego ciśnienia **stal** wynosi **3,0 m**, oraz gazociągów niskiego i średniego ciśnienia PE wynosi **1,0 m**.

**UWAGA :**

- drogi dojazdowe, miejsca parkingowe, chodniki nad gazociągami należy wykonać z nawierzchni rozbieralnej szerokości 1 mb (po 0,5 mb od osi gazociągu)
- zagłębienie istniejącego gazociągu przy budowie, wjazdu, powinno wynosić min 1,0 m, jeżeli zagłębienie będzie mniejsze od 1,0 m, należy wykonać obniżenie gazociągu w oparciu o projekt uzgodniony z Przedsiębiorstwem Gazowniczym.

**Projekt zabezpieczenia ewentualnych kolizji należy uzgodnić z oddziałem PSG w Zabrzu.**



W przypadku prowadzenia robót w pobliżu naszych urządzeń prosimy porozumieć się z **Gazownią w Będzinie**, ul. Sielecka 85a celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami. Nadzór wykonywany jest odpłatnie, na który inwestor powinien przestać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Przed przystąpieniem do prac należy ręcznie wykonać wykopy kontrolne określające posadowienie sieci gazowej.


Wszelkie roboty ziemne w pobliżu naszych urządzeń należy prowadzić ręcznie. Kosztami naprawy za wyniki uszkodzenia w trakcie realizacji robót zostanie obciążony wykonawca.

Ponadto informujemy, iż lokalizacja j. w. nie koliduje z siecią podwyższonego średniego ciśnienia i wysokiego ciśnienia gazu obsługiwaną przez PSG sp. z o.o. Oddział w Zabrzu Wydział Obsługi Sieci Wysokoprężnej Zabrze ul. Mikulczycka 5.

**Powyższe uzgodnienie ważne jest na okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.**

Faktura za w/w uzgodnienie zostanie wysłana odrębną pocztą.

Z poważaniem:

Z-CA KIEROWNIKA  
Gazownia w Będzinie  
  
Katarzyna Szymczyk

Pracownik ds. Technicznych  
  
Krzysztof Domański

Załączniki :

- ☐ 1 egzemplarz mapy z naniesionym przebiegiem sieci gazowej.



Poswiadcza się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	<b>STAROSTA BĘDZIŃSKI</b>
Nazwa materiału zasobu	<i>m. zasadnicza</i>
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	<i>P.2401.2015.1150</i>
Data wykonania kopii	<i>16.02.2018</i>
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	<i>Kamila Kidawa</i>

- obszar oddziaływania inwestycji

Załącznik do pisma

z dnia *20.04.2018*

znak *256/24.0154.16/3/160047049.18.*

LEGENDA:

— granica m.p. st. — granica s.p. st. — granica s.p. st. — granica s.p. st.

geodezyjny, mierzony orientacyjnie.

Województwo: śląskie  
Powiat: będziński  
Jednostka ewidencyjna: 240101\_1  
Miasto Będzin  
Obręb ewidencyjny: 0001  
BĘDZIN  
Układ wsp. płaskich: PL-2000pas6  
Układ odniesienia: PL-KRON86-NH  
Godło mapy: 6.131.30.20.4.3  
Mapa zasadnicza  
Skala 1:500  
Znak sprawy: WG.6642.1541.2018  
Data wydruku: 16-02-2018r.

