

Rogoźnik, 03.08.2018 r.

WDM-ZP.272.15.2018

- Uczestnicy postępowania -

Dotyczy: zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej 1716 S – ulica Długa w Siewierzu – etap II”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy

• **z dnia 31.07.2018 r.:**

Pytanie 1: Dot. poz. 700 przedmiaru robót – zgodnie z opisem technicznym pod zjazdy ma być wykonana podbudowa gr. 25 z kruszywa łamanego 0/31,5 mm natomiast w w/w pozycji należy wycenić podbudowę z kruszywa naturalnego. Prosimy zatem o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę przedmiaru.

Odpowiedź 1: Do wyceny poz.700 należy zastosować KNNR 6 113/3 (ilość bez zmian)

Pytanie 2: Dot. poz. 710 przedmiaru robót – zgodnie z opisem technicznym na poszerzeniach ma być wykonana podbudowa gr. 25 z kruszywa łamanego 0/63 mm, natomiast w w/w pozycji należy wycenić podbudowę z kruszywa naturalnego. Prosimy zatem o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę przedmiaru.

Odpowiedź 2: Do wyceny poz.710 należy zastosować KNNR 6 113/3 (ilość bez zmian)

Pytanie 3: Dot. poz.370 przedmiaru robót – prosimy o podanie wymiarów ścieków.

Odpowiedź 3: Do wyceny poz.370 należy zastosować KNNR 6 503/3 (ilość bez zmian)

Kopia a/a

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BĘDZINIE
DYREKTOR
mgr Cezary Garczarczyk