



MPWiK
Będzin

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 140, 42-500 Będzin

Będzin, dn. 12.06.2018r.

L.dz. TP/AR/291/S **862** /2018

Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie
z/s w Rogoźniku
ul. Węgroda 59
42-582 Rogoźnik

DANE TELEADRESOWE:

NIP: 625-19-54-711
REGON: 273670861
KRS: 0000078165
Sąd Rejonowy Katowice - Wschód
w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy - KRS

Konto bankowe:
CitiBank Handlowy
65 1030 1159 0000 0000 0258 9000

Kapitał zakładowy: 57 095 500,00 zł

www: mpwik.bedin.pl
e-mail: poczta@mpwik.bedin.pl

NUMERY TELEFONÓW:

Pogotowie wod-kan.: **994 (numer bezpłatny)**
Centrala: 32 267 42 18
32 267 42 19
Dyspozytor: 32 267 60 06 (całodobowy)
Sekretariat: 32 267 52 27
Biuro Obsługi Klienta: 32 267 42 18 wew. 367, 368

ZAKRES USŁUG:

- projektowanie instalacji wod-kan.
- podłączanie obiektów do sieci wod-kan.
- wykrywanie nieszczelności w sieciach wodociągowych w oparciu o najnowocześniejsze techniki.
- usuwanie awarii wodociągowo - kanalizacyjnych.
- wywóz fekaliów z szamb przydomowych.
- udrażnianie kanalizacji z wykorzystaniem wielofunkcyjnego samochodu ciśnieniowego.
- inspekcja telewizyjna wodociągów.
- badanie wydajności sieci hydrantowej.



W kasie przedsiębiorstwa realizujemy również płatności kartami kredytowymi

DZIAŁ LABORATORIUM MPWiK Sp. z o.o.
akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji



AB 1306

w zakresie pobierania i badania próbek wód i ścieków

JESTEŚMY CZŁONKIEM



ZWIĄZEK GMIN WODOCIĄGÓW POLSKIE

DOTYCZY: *Uzgodnienia koncepcji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej 4720 S- ul. Odkrywkowa w Będzinie”.*

Niniejszym w odpowiedzi na pismo w sprawie jw. tut. Przedsiębiorstwo informuje, że:

- potwierdza aktualność mapy w zakresie sieci wodociągowej PE Dz160 zaznaczonej na w/w załączniku kolorem niebieskim wraz z przyłączami będącej na majątku i w eksploatacji MPWiK Będzin; wodociąg zaznaczony kolorem fioletowym został wyłączony z eksploatacji wraz z przyłączami wody;
- nie wyklucza się istnienia innej podziemnej sieci i przyłączy wod.-kan. w przedmiotowym obszarze niniejszego uzgodnienia, których posadowienie w tym obszarze nie jest nam znane i nie zostało zgłoszone do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;
- przedłożony projekt koncepcyjny (projekt zagospodarowania terenu – rys. Z-01) dla zadania jw. tut. Przedsiębiorstwo **uzgadnia pozytywnie pod warunkiem:**

- uwierzytelnienia mapy do celów projektowych w skali 1:500 przez Starostwo Powiatowe w Będzinie (Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) lub opieczetowania jej przez uprawnionego w tym zakresie geodetę.

Informacje dodatkowe:

1. W zakresie zaprojektowanej kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi i przykanalikami oraz projektowanych dwóch wylotów - MPWiK Sp. z o.o. Będzin nie jest stroną w zakresie uzgodnienia systemu z odwodnienia drogi powiatowej 4720 S- ul. Odkrywkowa w Będzinie. Kanalizacja deszczowa zlokalizowana na terenie miasta Będzina nie jest na majątku tut. Przedsiębiorstwa. Informujemy, że stosownych uzgodnień należy dokonać z administratorem rowu P- 6 (w tym przepustu) i Potoku Psarskiego.

2. Przed rozpoczęciem prac związanych z realizacją przedmiotowego zadania inwestycyjnego należy wystąpić pisemnie do tut. Przedsiębiorstwa w sprawie zlecenia nadzoru branżowego nad pracami w sąsiedztwie sieci wodociągowej i przyłączy w ul. Odkrywkowej w Będzinie-Łagiszy. W sprawie pełnienia nadzoru prosimy kontaktować się z p.o. Kierownika Działu Sieci – Panem Tomaszem Bizanem (tel. 32 267-42-18 ÷ 19 wew. 311, tel. kom. 609-022-499, pon.-piąt. w godz. 6:00-14:00);

3. W przypadku zmniejszenia wymaganych normatywnych odległości między istniejącym uzbrojeniem wodociągowym (przyłącza), a projektowaną kanalizacją deszczową w miejscu wystąpienia kolizji lub zbliżeń, należy przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia. W związku z powyższym podczas prowadzenia prac, należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca kolizji i zbliżeń projektowanej kanalizacji. Ponadto informujemy, że roboty ulegające zakryciu w miejscach zbliżeń i skrzyżowań będą odbierane przed zasypaniem w trakcie pełnienia nadzoru przez tut. Przedsiębiorstwo.

4. Nie przewiduje się zastosowania zabezpieczeń istniejącej sieci wodociągowej PE Dz160, w przypadku zaistnienia takiej konieczności (np.: niezainwentaryzowane sieci, wypłycone sieci) ustalenia zostaną podjęte w ramach prowadzonego nadzoru na roboczo w czasie realizacji robót. W związku z powyższym należy zwrócić uwagę na zachowanie zagłębienia przewodu wodociągowego z uwzględnieniem strefy przemarzania gruntu – **1,40 m.** (Wymagania techniczne Cobot Instal, Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowej; zeszyt nr 3);

5. Zwraca się szczególną uwagę na regulację wysokościową występujących urządzeń, armatury - itp. na istniejącej sieci z ich odtworzeniem (w razie konieczności);

6. MPWiK Sp. z o.o. Będzin musi posiadać zapewniony dostęp do eksploatowanego podziemnego uzbrojenia wodociągowego i dojazd sprzętu specjalistycznego celem konserwacji, usuwania awarii i prowadzenia remontów;

7. Jednocześnie informujemy, że w ciągu najbliższych 2 lat tut. Przedsiębiorstwo nie przewiduje prac związanych z przebudową (remont, wymiana itd.) wodociągu PE Dzl60 i przyłączy zlokalizowanych w obszarze planowanej przebudowy, jednakże zastrzegamy sobie prawo do usuwania ewentualnych awarii. Każdorazowo teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

UWAGA:

MPWiK Sp. z o.o. Będzin informuje, że w przypadku wykonania przebudowy odwodnienia drogi powiatowej 4720 S - ul. Odkrywkowa w Będzinie-Lagiszy niezgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi z przedmiotowego pisma tut. Przedsiębiorstwo nie bierze odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia drogi powiatowej jw., a wynikające z eksploatacji naszej sieci (np. na skutek czynności związanych z konserwacją sieci lub usuwaniem awarii przez służby techniczne tut. Przedsiębiorstwa).

Załączniki:

1. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 (projekt zagospodarowania terenu- koncepcja) z opinią uzgadniającą
2. Faktura VAT nr 40/TP/2018 z dnia 14.06.2018

Kopia:

1. NT
2. NS

WICEPREZES ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Patrycja Szaleniec

WICEPREZES ZARZĄDU
Agnieszka Kostempka
Agnieszka Kostempka

Potwierdzam odbiór przedmiotowego uzgodnienia: Będzin dnia
(czytelny podpis)

Załącznik nr 2

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Będzinie (ul. Kościuszki 140, 42-500 Będzin, NIP: 625-19-54-711).

Zakres gromadzonych danych ogranicza się do informacji, które są niezbędne do realizacji postanowień niniejszej umowy (tj. imienia, nazwiska, nazwy, adresu zamieszkania lub siedziby).

Dane osobowe, będące w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Będzinie (administratora danych) przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy oraz ewentualnie w celu windykacji należności na podstawie art. 6 ust.1 litera b i f z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie).

Osoby, którym ujawnia się dane (odbiorcy danych) to jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy MPWiK Sp. z o.o. w Będzinie, którzy w celu wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp.

Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu tak długo jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z realizacją niniejszej umowy.

Informujemy, iż jako strona umowy macie Państwo prawo dostępu do danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także prawo żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje każdej osobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji tej umowy. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.

Zawsze w razie wątpliwości odnośnie swoich danych można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@mpwik.bedin.pl lub telefonicznie (32) 267 42 18 wew. 378.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.