

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

**Gazownia w Będzinie**  
ul. Sielecka 85a, 42-500 Będzin  
tel. 32 267 73 64, 32 267 78 93  
gazownia.bedzin@psgaz.pl

**Pracownia Projektowa Inżynierii  
Sanitarnej – Jerzy Sowa**  
ul. Dembowskiego 2  
32-541 Trzebinia

Wasz znak:  
Nasz znak: PSG/ZA.0154.763.1600**48302**.2018

Będzin, 30.05.2018r

Dot.: Przebudowy odwodnienia drogi powiatowej ul. Odkrywkowej w Będzinie  
w zakresie: budowy chodnika, odwodnienia – kanalizacji deszczowej,  
oraz remontu jezdni.

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie jak wyżej informujemy, iż w  
przedstawionym zakresie opracowania naniesiono kolorem , zielonym przebieg  
istniejącej sieci gazowej:

- **średniego ciśnienia ( PE, stal ),**

Projektowany zakres inwestycji , opiniujemy **pozytywnie** z uwagami:

Przy pracach projektowych w obrębie w/w sieci gazowej należy uwzględnić  
następujące odległości:

- **poziome** zgodnie z: Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013r. poz. 640 w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, załącznik nr 2/tabela 1, 2 i 3.
- **pionowe** zgodnie Polską Normą 91/M – 34 501.

**W przypadku nie zachowania odległości normowych , przy skrzyżowaniu z istniejącą siecią gazową, proponujemy zabezpieczyć rurą ochronną projektowaną sieć kanalizacyjną (wpusty deszczowe i przykanaliki).**

Informujemy, że szerokość **strefy kontrolowanej** dla istniejącego gazociągu średniego ciśnienia PE wynosi **1,0 m**.

**UWAGA :**

- drogi dojazdowe, miejsca parkingowe, chodniki nad gazociągiem należy wykonać z nawierzchni rozbieralnej szerokości 1 mb (po 0,5 mb od osi gazociągu)
- zagłębienie istniejącego gazociągu przy budowie, wjazdu, powinno wynosić min 1,0 m, jeżeli zagłębienie będzie mniejsze od 1,0 m, należy wykonać obniżenie gazociągu w oparciu o projekt uzgodniony z Przedsiębiorstwem Gazowniczym .

**Projekt zabezpieczenia ewentualnych kolizji należy uzgodnić z oddziałem PSG w Zabrzu.**

W przypadku prowadzenia robót w pobliżu naszych urządzeń prosimy porozumieć się z **Gazownią w Będzinie**, ul. Sielecka 85a celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami. Nadzór wykonywany jest odpłatnie, na który inwestor powinien przestać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Przed przystąpieniem do prac należy ręcznie wykonać wykopy kontrolne określające posadowienie sieci gazowej.

Wszelkie roboty ziemne w pobliżu naszych urządzeń należy prowadzić ręcznie. Kosztami naprawy za wynikłe uszkodzenia w trakcie realizacji robót zostanie obciążony wykonawca.

Ponadto informujemy, iż lokalizacja j. w. nie koliduje z siecią podwyższonego średniego ciśnienia i wysokiego ciśnienia gazu obsługiwaną przez PSG sp. z o.o.

Oddział w Zabrzu Wydział Obsługi Sieci Wysokoprężnej Zabrze ul. Mikulczycka 5.

**Powyższe uzgodnienie ważne jest na okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.**

Faktura za w/w uzgodnienie zostanie wysłana odrębną pocztą.

Z poważaniem:

KIEROWNIK  
Gazownia w Będzinie  
  
Katarzyna Szymczyk

Pracownik ds. Technicznych  
  
Krzysztof Domański

Załączniki :

- ☐ 1 egzemplarz mapy z naniesionym przebiegiem sieci gazowej.