


Uzgodnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji przebiegającej z planowaną instalacją należy zaprzędkować jako przejście w turze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rowurowo wychodzącego 0,5m po jezdni/wjazd/chodniku. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: Dla kabli 1 kV rurę o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego. Dla kabli 5N rurę minimum 160mm koloru czerwonego. Zapobieżenie kabli-wolnym ręcznie, a wyciętych stanowiącymi załącznik do uzgodnienia.

Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:

- linii nN - 1m,
- linii sN - 2m,
- linii wN - 5m



Legenda:

Naniesienie trasy urządzeń energetycznych i teleinformatycznych zorientowanie i nie oznaczały wyrażenia zgody na wykonywanie robót ziemnych. Ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyżowań i istniejącej siecią elektroenergetyczną, w terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót wskazane jest wykopat do Spółki eksploatującej sieć o odpadły nadzór branżowy oraz wykonać ręczne porządki kontrolne celom ustalenia dokładnej trasy kabli. Siedz napowietrzną NN należy zimwentryzować wo własnym zakresie. Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia.

Uzgodnienie nr TD/03/DI/04/NU/3/106/889/20
Data 23.05.2018
W oznaczonym terenie określono przebieg* brzozy
urządzeń podziemnych własności TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie:
Linia napowietrzna wlotowa w terenie.
* niepotrzebne skreślić, podpis Cm

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie
Wydział Dokumentacji
Starszy specjalista ds. uzgodnień branżowych

PROJEKT KONCEPCYJNY

TEMAT	Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej 4720 S – ul. Odkrywkowa w Będzinie				
TYTUŁ RYSUNKU	Projekt zagospodarowania terenu				
INWESTOR	PZD w Będzinie ul. Węgrosa 59, 42-582 Rogoźnik				
ADRES	dz nr ewid.: 1818/2, 2444/1; 1785; 1741/2 Obręb: Grodziec, Łagisza Jed. ewid.: Będzin				
PROJEKT	mgr inż. Artur Kurdziel upr. bud. nr. MAP/001/UD/RO/16 specjalność: inżynieria jądrowa w ograniczonym zakresie		podpis 		
OPINIA	inż. Szymon Tokarz	DATA	SKALA	RYS.	NR RYS.
	27 kwietnia 2018r.		1 : 500		